

Re: Pedido de esclarecimento - PE 59/2026 GERADOR



De

<romulo.azzone@cajamar.sp.gov.br>

Para

<luciane.hatiya@cajamar.sp.gov.br>

Data

2026-08-19 17:35



Boa tarde.

Seguem abaixo as respostas.

- 1)** Esclarece-se que é solicitado um único grupo gerador, destinado à operação singela. A previsão de conexão para paralelismo e as demais características técnicas constituem requisitos destinados a possibilitar eventual integração futura com outro grupo gerador.

2) Esclarece-se que o objeto do Lote I compreende exclusivamente o fornecimento e a entrega do grupo gerador no local indicado pela Administração, não incluindo instalação elétrica, mão de obra, materiais ou infraestrutura civil para sua interligação. Registra-se que o fornecimento dos cabos está previsto no Lote II, conforme estabelecido no edital.

Permaneço à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,
Rômulo

Em 19/08/2026 11:17, luciane.hatiya@cajamar.sp.gov.br escreveu:

Bom dia!

Segue solicitação de esclarecimento do PE 59/2026 - GERADOR

"Prezados, acerca do item 01 do lote 01:

1. Em relação à exigência de conexão para paralelismo entre grupos geradores por meio de disjuntor motorizado, solicitamos esclarecimento quanto à real necessidade dessa funcionalidade. Observamos que o edital especifica a utilização do módulo controlador Deep Sea DSE4520, o qual não possui recursos destinados ao controle e gerenciamento de paralelismo entre grupos geradores. Dessa forma, solicitamos confirmar se o paralelismo entre geradores é efetivamente necessário?

2. A instalação elétrica, incluindo mão de obra e materiais (cabos de força e infraestrutura), para interligação do gerador ao ponto será de fornecimento da contratada? SE SIM, • O dimensionamento de cabos de forças e infraestrutura para interligar o gerador a rede, será de responsabilidade da contratada? • Há projetos e fotos do gerador ao ponto que será interligado? • Qual a distância entre a entrada da rede concessionária de energia até o gerador? • Qual a distância entre o gerador e o ponto que será interligado? • Essa infraestrutura será enterrada ou aparente? • Será necessário alguma interferência civil? • Já existe base de concreto construída para o gerador?

Ficamos no aguardo, obrigada."

Aguardo.

Atenciosamente,



Luciane Hitomi Hatiya

Departamento de compras e contratos

(11) 4446-0000 RAMAL 7160

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
PRAÇA JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO,
Nº30 (CENTRO) – CAJAMAR/SP

CAJAMAR.SP.GOV.BR