



# **Prefeitura do Município de Cajamar**

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
*Departamento de Compras e Licitações*

## **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021**

### **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2021**

#### **ESCLARECIMENTO Nº 01**

Através do expediente supramencionado, temos a esclarecer o que segue:

**Pergunta 01:** Em análise do edital do Pregão Presencial nº06/2021, gostaria de solicitar os projetos de sistema de prevenção e combate a incêndios das unidades escolares envolvidas neste processo licitatório.

Esses projetos estão aprovados no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo?

**Resposta 01:** Peça para que o responsável pela empresa se dirija até a Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos para retirar os projetos, Necessário trazer um pen drive para armazenamento, e sim, todos os projetos estão aprovados no corpo de bombeiros do Estado de São Paulo.

**Pergunta 02:** É necessário ter REGISTRO DA EMPRESA no CREA?

**Resposta 02:** Sim.

**Pergunta 03:** ART solicitada é preciso ser exclusivamente do Responsável Técnico da empresa no CREA ou pode ser de outro engenheiro?

**Resposta 03:** Profissional vinculado a empresa

**Pergunta 04:** O modelo de Cronograma deverá ser feito dentro do prazo de 150 dias? Pois no edital o modelo é de 90 dias?

**Resposta 04:** Cronograma com 90 dias.

**Pergunta 05:** Pode ter somatória dos atestados para a contagem dos itens obrigatório?

**Resposta 05:** Sim.

**Pergunta 06:** conforme consta no item da planilha 3.11 podemos observar que possui codificação Nº 08.14.069 citado como referência a CPOS e valor Unitário sem BDI = R\$ 6.887,00. Entretanto ao pesquisar os valores, observamos que este valor não condiz com a realidade executiva para um reservatório metálico deste porte. Em uma pesquisa em outra base de preços, observamos na tabela de preços da FDE o item come este código, porém com valor de R\$ 52.274,55, ou seja, bem acima do orçado, segue abaixo "print" da tabela da FDE de janeiro de 2016.

**Resposta 06:** O valor do item 08.14.069 é de R\$ 8.938,64 com BDI, o item poderá ser similar ao solicitado, viabilizando a execução do mesmo.



# ***Prefeitura do Município de Cajamar***

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
*Departamento de Compras e Licitações*

**Pergunta 07:** Solicitamos esclarecimentos, quanto ao fornecedor do reservatório abaixo relacionado, para que seja possível dimensionar a nossa proposta.

RA-14 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 15M3  
H=5,00M

**Resposta 07:** O item é específico, se trata de um reservatório com capacidade de 15 m3 apoiado, Metálico ou similar.

Na certeza de termos prestado os esclarecimentos necessários, dá-se conhecimento do teor desta aos interessados via Internet.

Cajamar, 03 de fevereiro de 2021.

**RAFAELA BARBOSA BICHOFFE.**  
**PREGOEIRA**